



191321340380

No. (2020) GKJC-BG0008

检 验 报 告

Test Report

委 托 单 位： 福建海鲸消防有限公司

产 品 名 称： 水幕喷头

型 号 规 格： ZSTMB-T 80/170-68°C



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co. Ltd

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：（2020）GKJC-BG0008

报告日期：2020.04.26

第 1 页 共 4 页

产品名称		水幕喷头	
型号规格		ZSTMB-T 80/170-68℃	
委托单位		福建海鲸消防有限公司	
生产单位		福建海鲸消防有限公司	
商 标		三 鲸	生产日期 2020.02
检验类别		型式试验	样品状态 合格
样品概况	数量	130 只	接收日期 2020.03
	说明		
检 验 依 据	Q/HJXF·002-2018《闭式水幕喷头》； GB 5135.13-2006《自动喷水灭火系统 第13部分：水幕喷头》； GB 5135.1-2003《自动喷水灭火系统 第1部分：洒水喷头》。		
检 验 项 目	外观与标志；水压密封和耐水压强度性能；流量特性系数；水幕展角与倾角； 喷洒外形；洒水均匀性；静态动作温度；功能；耐氨应力腐蚀性能；耐二氧化 化硫腐蚀性能；耐盐雾腐蚀性能；耐低温性能；耐高温性能。		
检 验 结 论	所检项目符合 GB 5135.13-2006、GB 5135.1-2003 和 Q/HJXF·002-2018 标准 要求，判定合格。		
备 注	检验方法依据 GB 5135.13-2006 和 GB 5135.1-2003 标准要求，判定结果依据 Q/HJXF·002-2018 标准要求。		
检验日期	2020 年 03 月 12 日		

批准：蔡金城

审核：叶博军

编制：宋宇宇

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！