



191321340380

No. (2020) GKJC-BG0029

# 检 验 报 告

## Test Report

委托单位： 荣钢阀门集团有限公司

产品名称： 湿式报警阀

型号规格： ZSFZ100、ZSFZ150



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co. Ltd



# 国凯（福建）消防阀门检测有限公司

## 检 验 报 告

报告编号：（2020）GKJC-BG0029

报告日期：2020.06.03

第 1 页 共 6 页

产品名称		湿式报警阀	
型号规格		ZSFZ100、ZSFZ150	
委托单位		荣钢阀门集团有限公司	
生产单位		荣钢阀门集团有限公司	
商 标			生产日期 2020.03
检验类别		型式试验	样品状态 合格
样品概况	数量	主型 2 台，分型 1 台	接收日期 2020.05
	说明		
检 验 依 据		GB5135.2-2003《自动喷水灭火系统 第2部分：湿式报警阀、延迟器、水力警铃》。	
检 验 项 目		外观；标志；结构；湿式报警阀的间隙；渗漏和变形；报警功能。	
检 验 结 论		所检项目符合 GB5135.2-2003 标准要求，判定合格。 	
备 注		ZSFZ150 为主型。	
检验日期		2020 年 05 月 08 日	

批准：蔡金城

审核：邢雪梅

编制：宋序军

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！