



191321340380

No. (2020) GKJC-BG0066

检 验 报 告

Test Report

委 托 单 位： 福建南安天航消防设备有限公司

产 品 名 称： 消防信号蝶阀

型 号 规 格： ZSXDF7-Q-50-16、 ZSXDF7-Q-65-16、
ZSXDF7-Q-80-16、 ZSXDF7-Q-100-16、
ZSXDF7-Q-125-16、 ZSXDF7-Q-150-16、
ZSXDF7-Q-200-16



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co. Ltd



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：（2020）GKJC-BG0066

报告日期：2020.07.09

第 1 页 共 8 页

产品名称		消防信号蝶阀	
型号规格		ZSXDF7-Q-50-16、ZSXDF7-Q-65-16、ZSXDF7-Q-80-16、ZSXDF7-Q-100-16、ZSXDF7-Q-125-16、ZSXDF7-Q-150-16、ZSXDF7-Q-200-16	
委托单位		福建南安天航消防设备有限公司	
生产单位		福建南安天航消防设备有限公司	
商 标		天 申	生产日期 2020.04
检验类别		型式试验	样品状态 合格
样品概况	数量	主型 2 只，分型各 1 只	接收日期 2020.06
	说明		
检 验 依 据		GB 5135.6-2018《自动喷水灭火系统 第 6 部分：通用阀门》。	
检 验 项 目		全部适用项目。	
检 验 结 论		所检项目符合 GB 5135.6-2018 标准要求，判定合格。	
备 注		ZSXDF7-Q-200-16 为主型。	
检验日期		2020 年 06 月 12 日	

批准：蔡金城

审核：邓程程

编制：宋序安

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！