



191321340380

No. (2020) GKJC-BG0089

检 验 报 告

Test Report

委托单位：正兴科技有限公司

产品名称：地上消火栓

型号规格：SS100/65-1.6、
SS150/80-1.6



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co. Ltd



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告


报告编号：（2020）GKJC-BG0089


报告日期：2020.08.15

第 1 页 共 6 页

产品名称		地上消火栓	
型号规格		SS100/65-1.6、SS150/80-1.6	
委托单位		正兴科技有限公司	
生产单位		正兴科技有限公司	
商 标		兴盛龙	生产日期 2020.07
检验类别		型式试验	样品状态 合格
样品概况	数量	主型 3 台，分型 2 台	接收日期 2020.07
	说明		
检 验 依 据		GB 4452-2011《室外消火栓》。	
检 验 项 目		结构；外观质量；螺纹；开启高度；进水口连接尺寸；密封性能；水压强度；排放余水装置；消防接口；标志。	
检 验 结 论		所检项目符合 GB 4452-2011 标准要求，判定合格。	
备 注		主型为 SS150/80-1.6。	
检验日期		2020 年 07 月 28 日	

批准：

审核：

编制：

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！