



191321340380

No. (2020) GKJC-BG0151

检 验 报 告

Test Report

委托单位： 佛山市苏阀阀门设备有限公司

产品名称： 消防闸阀

型号规格： ZSZF8-Q-200-1.6-A



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co. Ltd

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：(2020) GKJC-BG0151

报告日期：2020.09.19

第 1 页 共 3 页

产品名称		消防闸阀	
型号规格		ZSZF8-Q-200-1.6-A	
委托单位		佛山市苏阀阀门设备有限公司	
生产单位		百安消防科技有限公司	
商 标		百安	生产日期 2020.06
检验类别		委托检验	样品状态 合格
样品概况	数量	3 只	接收日期 2020.09
	说明		
检 验 依 据		GB 5135.6-2018《自动喷水灭火系统 第6部分：通用阀门》。	
检 验 项 目		连接方式；阀体强度；密封性能。	
检 验 结 论		所检项目符合 GB 5135.6-2018 标准要求，判定合格。	
备 注			
检验日期		2020 年 09 月 14 日	

批准：蔡金城

审核：李学锋

编制：宋序安

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！