



191321340380

No. (2020) GKJC-BG0200

检 验 报 告

Test Report

委 托 单 位： 福州群安消防设备有限公司

产 品 名 称： 压力开关

型 号 规 格： ZSJY1.6BP-S



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co. Ltd



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：（2020）GKJC-BG0200

报告日期：2020.12.18

第 1 页 共 4 页

产品名称		压力开关	
型号规格		ZSJY1.6BP-S	
委托单位		福州群安消防设备有限公司	
生产单位		福州群安消防设备有限公司	
商 标		鑫群安	生产日期 2020.08
检验类别		型式试验	样品状态 合格
样品概况	数量	8 只	接收日期 2020.11
	说明		
检 验 依 据		GB 5135.10-2006《自动喷水灭火系统 第10部分：压力开关》。	
检 验 项 目		外观；额定工作压力；动作压力；强度要求；工作可靠性要求；耐湿热要求；耐腐蚀要求；抗振动要求；碰撞要求；绝缘要求；耐电压要求；触点接触电阻；触点数量；连接方式。	
检 验 结 论		所检项目符合 GB 5135.10-2006 标准要求，判定合格。	
备 注			
检验日期		2020 年 11 月 12 日	

批准：蔡金城

审核：林学强

编制：宋厚安

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！