



191321340380

No. (2020) GKJC-BG0217

检 验 报 告

Test Report

委 托 单 位：安耐特消防装备有限公司

产 品 名 称：室内消火栓

型 号 规 格：SNZW65-III



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co. Ltd



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检验报告

报告编号：(2020) GKJC-BG0217

报告日期：2020.12.10

第 1 页 共 5 页

产品名称		室内消火栓	
型号规格		SNZW65-III	
委托单位		安耐特消防装备有限公司	
生产单位		安耐特消防装备有限公司	
商 标		兴龙	生产日期 2020.10
检验类别		型式检验	样品状态 合格
样品概况	数量	3 只	接收日期 2020.11
	说明		
检 验 依 据	GB 3445-2018《室内消火栓》。		
检 验 项 目	外观质量；材料；基本尺寸与公差；消防接口；手轮；螺纹；阀杆升降性能；旋转性能；水压强度；密封性能；减压稳压性能及流量；耐腐蚀性能；产品标志。		
检 验 结 论	所检项目符合 GB 3445-2018 标准要求，判定合格。		
备 注			
检验日期	2020 年 11 月 18 日		

批准：蔡金城

审核：林李强

编制：宋序安

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！