



191321340380

No. (2020) GKJC-BG0227

检 验 报 告

Test Report

委 托 单 位： 泉州市锦湖消防器材有限公司

产 品 名 称： 水雾喷头

型 号 规 格： ZSTW B15.6/90、 ZSTW B23.5/90、
ZSTW B31.5/90、 ZSTW B50/90、
ZSTW B18.5/120、 ZSTW B27.5/120、
ZSTW B37.5/120



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co. Ltd

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：（2020）GKJC-BG0227

报告日期：2020.12.24

第 1 页 共 12 页

产品名称		水雾喷头	
型号规格		ZSTW B15.6/90、ZSTW B23.5/90、ZSTW B31.5/90、ZSTW B50/90、 ZSTW B18.5/120、ZSTW B27.5/120、ZSTW B37.5/120	
委托单位		泉州市锦湖消防器材有限公司	
生产单位		泉州市锦湖消防器材有限公司	
商 标		JHXF	生产日期 2020.11
检验类别		型式试验	样品状态 合格
样品概况	数量	主型 45 只，分型 25 只	接收日期 2020.11
	说明		
检 验 依 据		GB 5135.3-2003《自动喷水灭火系统 第3部分：水雾喷头》。	
检 验 项 目		外观、标志；流量系数；雾化角；布水性能；喷洒性能；喷头强度；耐氨应力腐蚀性能；耐盐雾腐蚀性能；耐低温性能；抗振动性能。	
检 验 结 论		所检项目符合 GB 5135.3-2003 标准要求，判定合格。	
备 注		主型为 ZSTW B18.5/120。	
检验日期		2020 年 12 月 01 日	

批准：蔡金城

审核：林李经

编制：宋序安

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣！