



191321340380

No. (2020) GKJC-BG0231

检 验 报 告

Test Report

委托单位：蚌埠市淮上区消防救援大队

受检单位：蚌埠玖台花园

生产单位：福建省南安市广威消防器材
有限公司

产品名称：洒水喷头

型号规格：T-ZSTZ15-68℃ (Φ5mm 玻璃球)



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co. Ltd



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：(2020) GKJC-BG0231

报告日期：2020.12.02

第 1 页 共 3 页

产品名称	洒水喷头		
型号规格	T-ZSTZ15-68℃ (φ5mm 玻璃球)		
委托单位	蚌埠市淮上区消防救援大队		
受检单位	蚌埠玖台花园		
生产单位	福建省南安市广威消防器材有限公司		
商 标	广 威	生产日期	2017.07
检验类别	委托检验	样品状态	合格
抽样数量	10 只	抽样日期	/
抽样基数	200 只	接收日期	2020.11
抽样地点	产品库	抽样单位	蚌埠市淮上区消防救援大队
检 验 依 据	GB 5135.1-2003《自动喷水灭火系统 第1部分：洒水喷头》。		
检 验 项 目	水压密封和耐水压强度性能；静态动作温度。		
检 验 结 论	所检项目符合 GB 5135.1-2003 标准要求，判定合格。		
备 注	该样品抽样信息由蚌埠市淮上区消防救援大队提供。		
检验日期	2020 年 11 月 30 日		

批准：蔡金城

审核：邢李经

编制：宋得安



消防
报告

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！