



191321340380

No. (2020) GKJC-BG0311

检 验 报 告

Test Report

委 托 单 位： 复兴消防科技有限公司

产 品 名 称： 消防信号蝶阀

型 号 规 格： ZSXDF4-Q-250-16、
ZSXDF4-Q-300-16



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co. Ltd

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：(2020) GKJC-BG0311

报告日期：2021.01.30

第 1 页 共 6 页

产品名称		消防信号蝶阀		
型号规格		ZSXDF4-Q-250-16、ZSXDF4-Q-300-16		
委托单位		复兴消防科技有限公司		
生产单位		复兴消防科技有限公司		
商 标		复 兴	生产日期	2020.12
检验类别		型式试验	样品状态	合格
样品概况	数量	主型 2 只，分型各 1 只	接收日期	2020.12
	说明			
检 验 依 据		GB 5135.6-2018《自动喷水灭火系统 第 6 部分：通用阀门》。		
检 验 项 目		外观和标志；公称尺寸；额定工作压力；材料；连接方式；手轮和手柄；蝶板开度指示要求；机械强度；工作循环；强度要求；密封性能；信号转换功能；过载能力；耐电压性能；绝缘电阻；触点接触电阻。		
检 验 结 论		所检项目符合 GB 5135.6-2018 标准要求，判定合格。		
备 注		ZSXDF4-Q-300-16 为主型。		
检验日期		2021 年 01 月 06 日		

批准：蔡金城

审核：林李存

编制：宋得安

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！