



191321340380

No. (2021) GKJC-BG0003

# 检 验 报 告

Test Report

委 托 单 位：福建省双龙消防科技  
有限公司

产 品 名 称：室内消火栓

型 号 规 格：SNW65-I-A



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co. Ltd

# 国凯（福建）消防阀门检测有限公司

## 检验报告

报告编号：(2021) GKJC-BG0003

报告日期：2021.01.29

第 1 页 共 5 页

产品名称	室内消火栓			
型号规格	SNW65-I-A			
委托单位	福建省双龙消防科技有限公司			
生产单位	福建省双龙消防科技有限公司			
商 标	双龙	生产日期	2020.11	
检验类别	型式检验	样品状态	合格	
样品概况	数量	3 只	接收日期	2021.01
	说明			
检 验 依 据	GB 3445-2018 《室内消火栓》。			
检 验 项 目	外观质量；材料；基本尺寸与公差；消防接口；手轮；螺纹；阀杆升降性能；水压强度；密封性能；减压稳压性能及流量；耐腐蚀性能；产品标志。			
检 验 结 论	所检项目符合 GB 3445-2018 标准要求，判定合格。			
备 注				
检验日期	2021 年 01 月 04 日			

批准：蔡金城

审核：林雪程

编制：宋守安

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！