



191321340380

No. (2021) GKJC-BG0073

检 验 报 告

Test Report

委托单位：德锐斯阀门科技有限
责任公司

产品名称：沟槽暗杆闸阀

型号规格：Z85X-16Q



国凯（福建）消防阀门检测有限公司




Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co. Ltd

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：(2021) GKJC-BG0073 报告日期：2021.03.30 第 1 页 共 3 页

产品名称		沟槽暗杆闸阀	
型号规格		Z85X-16Q	
委托单位		德锐斯阀门科技有限责任公司	
生产单位		德锐斯阀门科技有限责任公司	
商 标		/	生产日期 2021.03
检验类别		委托检验	样品状态 合格
样品概况	数量	1 台	接收日期 2021.03
	说明		
检 验 依 据		CJ/T 216-2013《给水排水用软密封闸阀》。	
检 验 项 目		壳体强度；密封试验；低压密封。	
检 验 结 论		所检项目符合 CJ/T 216-2013 标准要求，判定合格。	
备 注			
检验日期		2021 年 03 月 25 日	

批准： 审核： 编制：

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！

