



191321340380

No. (2020) GKJC-BG0270

# 检 验 报 告

## Test Report

委 托 单 位： 鸿安消防设备有限公司

产 品 名 称： 洒水喷头

型 号 规 格： T-ZSTX161-68°C Q5



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co. Ltd

# 国凯（福建）消防阀门检测有限公司

## 检 验 报 告

报告编号：(2020) GKJC-BG0270

报告日期：2021.05.31

第 1 页 共 6 页

|            |    |  |                 |
|------------|----|--|-----------------|
| 产品名称       |    | 洒水喷头   |                 |
| 型号规格       |    | T-ZSTX161-68℃ Q5   |                 |
| 委托单位       |    | 鸿安消防设备有限公司   |                 |
| 生产单位       |    | 鸿安消防设备有限公司   |                 |
| 商 标        |    | 鸿安   | 生产日期<br>2021.04 |
| 检验类别       |    | 型式检验   | 样品状态<br>合格      |
| 样品概况       | 数量 | 120 只  | 接收日期<br>2021.04 |
|            | 说明 |  |                 |
| 检 验<br>依 据 |    | GB 5135.1-2019《自动喷水灭火系统 第1部分：洒水喷头》。  |                 |
| 检 验<br>项 目 |    | 整体要求；接口螺纹；外观与标志；密封结构要求；水压密封和耐水压强度性能；流量系数；布水性能；溅水盘上、下的喷水量；静态动作温度；功能；抗水冲击性能；溅水盘强度；疲劳强度；热稳定性；抗振动性能；碰撞试验；翻滚试验；盐雾腐蚀试验；真空试验。 |                 |
| 检 验<br>结 论 |    | 所检项目符合 GB 5135.1-2019 标准要求，判定合格。   |                 |
| 备 注        |    |  |                 |
| 检验日期       |    | 2021 年 04 月 16 日   |                 |

批准：

审核：

编制：

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！

