



191321340380

No.(2021)GKJC-BG0113

# 检 验 报 告

## Test Report

委 托 单 位： 闽南消防科技有限公司

产 品 名 称： 洒水喷头

型 号 规 格： ZSTZ80-72°C Y



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co., Ltd

# 国凯（福建）消防阀门检测有限公司

## 检 验 报 告

报告编号：(2021) GKJC-BG0113

报告日期：2021.06.02

第 1 页 共 5 页

产品名称		洒水喷头	
型号规格		ZSTZ80-72℃ Y	
委托单位		闽南消防科技有限公司	
生产单位		闽南消防科技有限公司	
商 标		闽南	生产日期 2021.04
检验类别		型式检验	样品状态 合格
样品概况	数量	120 只	接收日期 2021.04
	说明		
检 验 依 据		GB 5135.1-2019《自动喷水灭火系统 第1部分：洒水喷头》。	
检 验 项 目		整体要求；接口螺纹；外观与标志；密封结构要求；水压密封和耐水压强度性能；流量系数；布水性能；溅水盘上、下的喷水量；静态动作温度；功能；抗水冲击性能；溅水盘强度；抗振动性能；碰撞试验；翻滚试验；盐雾腐蚀试验；真空试验。	
检 验 结 论		所检项目符合 GB 5135.1-2019 标准要求，判定合格。	
备 注			
检验日期		2021 年 04 月 21 日	

批准：**蔡金城**

审核：**柯李经**

编制：**宋宇安**

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！