



191321340380



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L15200

检 验 报 告

Test Report

No. (2021) GKJC-BG0229

委 托 单 位： 福建省中环消防科技
有限公司

产 品 名 称： 内扣式接口

型 号 规 格： KY65



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co., Ltd

地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

电话：0595-86273703

网址：www.gkjczx.com

邮箱：guokaitest@163.com

邮政编码：362300

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检验报告

报告编号：(2021) GKJC-BG0229

报告日期：2021.09.15

第 1 页 共 4 页

| | | | | |
|------------|---|------|---------|---------|
| 产品名称 | 内扣式接口 | | | |
| 型号规格 | KY65 | | | |
| 委托单位 | 福建省中环消防科技有限公司 | | | |
| 生产单位 | 福建省中环消防科技有限公司 | | | |
| 商 标 | 中环 | 生产日期 | 2021.07 | |
| 检验类别 | 型式检验 | 样品状态 | 合格 | |
| 样品概况 | 数量 | 5 副 | 接收日期 | 2021.08 |
| | 说明 | | | |
| 检 验 依 据 | GB 12514.1-2005《消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件》。 | | | |
| 检 验 项 目 | 基本尺寸；外观质量；密封性能；水压性能；抗跌落性能；耐腐蚀性能；标志。 | | | |
| 检 验 结 论 | 所检项目符合 GB 12514.1-2005 标准要求，判定合格。 | | | |
| 备 注 | 其中 4.2、7 项目为 CMA 资质认可范围内，不在 CNAS 资质认可范围内。 | | | |
| 检验日期 | 2021 年 09 月 01 日 | | | |

批准：蔡金城

审核：林李经

编制：宋守宇

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！