



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L15200

检 验 报 告

Test Report

No. (2021) GKJC-BG0272

委 托 单 位： 安耐特消防装备有限公司

产 品 名 称： 地上消火栓

型 号 规 格： SST100/65-1.6、
SST150/65-1.6、
SST150/80-1.6



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co., Ltd

地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

电话：0595-86273703

网址：www.gkjczx.com

邮箱：guokaitest@163.com

邮政编码：362300

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：（2021）GKJC-BG0272

报告日期：2021.10.06

第 1 页 共 8 页

产品名称		地上消火栓	
型号规格		SST100/65-1.6、SST150/65-1.6、SST150/80-1.6	
委托单位		安耐特消防装备有限公司	
生产单位		安耐特消防装备有限公司	
商 标		兴 龙	生产日期 2021.09
检验类别		型式试验	样品状态 合格
样品概况	数量	主型 3 台，分型 2 台	接收日期 2021.09
	说明		
检 验 依 据		GB 4452-2011《室外消火栓》。	
检 验 项 目		结构；外观质量；进水口连接尺寸；密封性能；水压强度；排放余水装置；消防接口；调压性能；标志。	
检 验 结 论		所检项目符合 GB 4452-2011 标准要求，判定合格。	
备 注		主型为 SST150/80-1.6。 其中 5.1、5.3、8 项目为 CMA 资质认可范围内，不在 CNAS 资质认可范围内。	
检验日期		2021 年 09 月 16 日	

批准：

审核：

编制：



注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！