



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L15200

检 验 报 告

Test Report

No. (2021) GKJC-BG0252

委托单位：福建省中环消防科技
有限公司

产品名称：地上消火栓

型号规格：SSF100/65-1.6、
SSF150/80-1.6



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co., Ltd

地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

网址：www.gkjczx.com

邮箱：guokaitest@163.com

电话：0595-86273703

邮政编码：362300

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告


报告编号：(2021) GKJC-BG0252

报告日期：2021.10.21

第 1 页 共 6 页

| | | | |
|------------|----|---|-----------------|
| 产品名称 | | 地上消火栓 | |
| 型号规格 | | SSF100/65-1.6、SSF150/80-1.6 | |
| 委托单位 | | 福建省中环消防科技有限公司 | |
| 生产单位 | | 福建省中环消防科技有限公司 | |
| 商 标 | | / | 生产日期 2021.08 |
| 检验类别 | | 型式试验 | 样品状态 合格 |
| 样品概况 | 数量 | 主型 3 台，分型 2 台 | 接收日期 2021.09 |
| | 说明 | | |
| 检 验 依 据 | | GB 4452-2011《室外消火栓》。 | |
| 检 验 项 目 | | 结构；外观质量；开启高度；进水口连接尺寸；密封性能；水压强度；排放余水装置；消防接口；防撞性能；标志。 | |
| 检 验 结 论 | | 所检项目符合 GB 4452-2011 标准要求，判定合格。 | |
| 备 注 | | 主型为 SSF150/80-1.6。 其中 5.1、5.3、8 项目为 CMA 资质认可范围内，不在 CNAS 资质认可范围内。 | |
| 检验日期 | | 2021 年 10 月 07 日 | |

批准：

审核：

编制：

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！

