



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L15200

# 检 验 报 告

## Test Report

No. (2021) GKJC-BG0575

委 托 单 位： 湖北广固科技有限公司

产 品 名 称： 有衬里消防水带

型 号 规 格： 8-65-25-涤纶长丝/涤  
纶长丝-聚氨酯



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co., Ltd

地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

网址：[www.gkjczx.com](http://www.gkjczx.com)

邮箱：[guokaitest@163.com](mailto:guokaitest@163.com)

电话：0595-86273703

邮政编码：362300

# 国凯（福建）消防阀门检测有限公司

## 检 验 报 告

报告编号：(2021) GKJC-BG0575

报告日期：2021.11.03

第 1 页 共 3 页

产品名称		有衬里消防水带	
型号规格		8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯	
委托单位		湖北广固科技有限公司	
生产单位		福建省习安消防科技有限公司	
商 标		习安	生产日期 2021 年
检验类别		委托检验	样品状态 合格
样品概况	数量	2 条	接收日期 2021.10
	说明		
检 验 依 据	GB 6246-2011 《消防水带》。		
检 验 项 目	水压试验与爆破试验；延伸率和膨胀率；附着强度。		
检 验 结 论	所检项目符合 GB 6246-2011 标准要求，判定合格。		
备 注			
检验日期	2021 年 11 月 01 日		

批准：蔡金城

审核：林李辉

编制：宋宇宇

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！

