



191321340380

No. (2022) GKJC-BG0649

检 验 报 告

Test Report

委 托 单 位： 泉州市闽航消防设备有限公司

产 品 名 称： 预作用装置

型 号 规 格： ZSFY100-1.6、 ZSFY150-1.6、
ZSFY200-1.6



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co., Ltd

地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

网址：www.gkjczx.com

邮箱：guokaitest@163.com

电话：0595-86273703

邮政编码：362300

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检验报告

报告编号：(2022) GKJC-BG0649

报告日期：2022.08.19

第 1 页 共 14 页

产品名称		预作用装置	
型号规格		ZSFY100-1.6、ZSFY150-1.6、ZSFY200-1.6	
委托单位		泉州市闽航消防设备有限公司	
生产单位		泉州市闽航消防设备有限公司	
商 标		闽航	生产日期 2022.06
检验类别		型式试验	样品状态 合格
样品概况	数量	主型产品：装置 1 套、阀组 2 套、 控制盘 3 台。 分型产品：装置 1 套、阀组 2 套。	接收日期 2022.07
	说明		
检 验 依 据	GB 5135.14-2011《自动喷水灭火系统 第 14 部分：预作用装置》。		
检 验 项 目	1、预作用装置：装置组成；外观；标志；装置工作状态；启动运行要求。 2、预作用报警阀组：基本参数；结构和连接尺寸；强度；渗漏、变形和气密性；预作用报警阀组功能。 3、气压维持装置。 4、控制盘：外观；控制面板；电源要求；控制和报警功能；耐气候环境要求；耐电压要求；绝缘电阻要求。 5、电磁阀：标志；可靠性；功能；强度；密封；绝缘性能；工作电源；恒定湿热试验。 6、气压维持装置—减压阀：壳体强度；密封性能；调压性能。 7、气压维持装置—控制阀：强度要求；密封要求。 8、气压维持装置—单向阀：强度要求；正向密封要求；反向密封要求；开启压力要求；工作可靠性要求。		
检 验 结 论	所检项目符合 GB 5135.14-2011 标准要求，判定合格。		
备 注	主型为 ZSFY100-1.6。		
检验日期	2022 年 07 月 18 日		

批准：蔡金城

审核：林雪红

编制：王振志



注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！